

**DECLARATION DES PERFORMANCES**

**N°05-141021-100**

En conformité avec La Règlementation (EU) N°305/2011 du 9 mars 2011,  
pour les Produits de Construction (CPR)

<b>Code d'indentification du type de produit</b>	clapet équilibreur de pression A 1
<b>Identification du produit</b>	CEP100
<b>Usages prévus</b>	Systèmes d'assainissements gravitaires à l'intérieur des bâtiments, conformément aux normes EN12056-2 et 12056-5.
<b>Contact</b>	NICOLL 37-39 rue Pierre et Marie Curie - 49309 CHOLET Cedex Tél. : +33(0)2.41.63.73.83 - e-mail : tech-com.nicoll@alixaxis.com

<b>Niveau d'évaluation de la performance</b>	Système 4
--	-----------

**Performances déclarées**

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performance</i>	<i>Norme harmonisée de référence</i>
Étanchéité à l'air :	Classe A	NF EN 12380:2002
Durabilité de fonctionnement :	Classe 1	
Efficacité — capacité d'entrée d'air — pression d'ouverture	43 l/s < dépression 150 Pa	
Efficacité à une température <0°C	Perte de débit à 250 Pa <10% Garde d'eau en fin d'essai > 25mm	

Les performances du produit identifié par son code et sa référence sont conformes aux performances déclarées indiquées au point « performances déclarées » du règlement n°305/2011.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fabien PEREZ  
Responsable Normes

Cholet, le 21 octobre 2014